

DIVISIONE LATERIZI

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA A UNI EN 772-13

Napoli Data: 23/11/2015 rapporto n° 365
Accettazione del 27/10/2015 Numero: 27808 Data di prova: 20/11/2015

Richiedente:	LIBER SRL - Ing Iuri Bervicato
Oggetto:	Controllo qualità
Committente:	TECNO EDIL LONDA SRL
Indirizzo:	VIA PIAVE 6, CRISPANO (NA)
Identificazione del campione:	BETONTHERM - blocco di calcestruzzo alleggerito
Data di prelievo del campione:	27/11/2015
Prova richiesta:	determinazione della massa volumica a secco
Apparecchiatura Utilizzata	bilancia elettronica

RISULTATI DI PROVA

Sigla	L [mm]	b [mm]	H [mm]	Volume [m ³]	Peso iniziale [g]	Peso secco (g)	Massa [Kg /(mm ³)]	Wp [%]
1	499,000	104,000	292,000	0,015	11631,000	10975,000	724,249	0,056
2	491,000	101,000	295,000	0,015	10685,000	10064,000	687,932	0,058
3	498,000	101,000	300,000	0,015	9978,000	9354,000	619,905	0,063
4	495,000	105,000	295,000	0,015	12012,000	11362,000	741,034	0,054
5	492,000	108,000	294,000	0,016	10567,000	9912,000	634,490	0,062
6	495,000	104,000	295,000	0,015	10987,000	10377,000	683,300	0,056
Valori medi					10340,667	681,819	0,058	

Lo sperimentatore
Andrea Lisetto

Il direttore del laboratorio
dott. ing. Andrea Basile

TECNOLAB S.R.L.
Prove Fisiche Materiali
Aut. Min. LL. PP. 9442